

Wyjaśnienia treści SIWZ dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach

Wasilków, 2016-04-26

BGGN.271.02.2016

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielaam wyjaśnień do SIWZ

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach. Niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

1.

Czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S?

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną można wykonać z mieszanki AC 11 S.

2.

Czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W?

Odpowiedź:

Warstwę wiążącą można wykonać z mieszanki AC 16 W.

3.

Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Projekt stałej organizacji ruchu nie był opracowany, ponieważ roboty obejmują tylko wymianę 1 znaku (A-7 + T-6a) zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą powiatową.

4.

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej wykonania zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. cm - wg SST D.08.02.02 pkt 1.3.

Odpowiedź:

W przedmiarze należy uwzględnić pozycję wykonania nawierzchni zjazdów z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce piaskowej w ilości - 152 m2.

5.

Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki elementów betonowych i bruku?

Odpowiedź:

Właścicielem materiału z rozbiórki elementów betonowych i bruku jest Zamawiający. Materiał ma być odwieziony na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie wsi Dąbrówki.

6.

Prosimy o informację, czyją własnością jest materiał z frezowania nawierzchni bitumicznej, jeżeli Zamawiającego, to gdzie ma być odwieziony.

Odpowiedź:

Właścicielem materiału z frezowania jest Zamawiający. Materiał ma być odwieziony na

miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie wsi Dąbrowki.

7.

Prosimy o określenie wymagań, jakie ma spełniać Wykonawca w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Czy spełnieniem tego warunku będzie dysponowanie tylko kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia drogowe?

Odpowiedź:

Spełnieniem warunku będzie dysponowanie tylko kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia drogowe, przy czym roboty telekomunikacyjne należy wykonać w porozumieniu z właścicielem sieci.

Załączniki

271q02wz1.pdf (PDF, 569,82 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: **Stanisław Barchanowicz**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **27-04-2016**

Data udostępnienia w BIP: **27-04-2016 09:14**

Data modyfikacji informacji: **27-04-2016 09:14**

Lista stron

Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków - kładka

2018-11-22 12:24:30

[Czytaj więcej](#)

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV

2018-11-22 12:23:51

[Czytaj więcej](#)

Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I (2)

2018-10-19 13:58:49

[Czytaj więcej](#)

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

2018-10-10 15:00:39

[Czytaj więcej](#)

Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”

2018-09-28 13:54:11

[Czytaj więcej](#)

Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I

2018-09-17 10:41:09

[Czytaj więcej](#)

Informacja o wyborze oferty

2018-07-31 10:28:30

Informacja o wyborze oferty dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej w Wasilkowie

[Czytaj więcej](#)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

2018-06-19 14:44:48

[Czytaj więcej](#)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)

2018-05-18 14:57:23

[Czytaj więcej](#)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--