MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		Nr rob. wyk. 88/2015 Nr ODGL.4920.1143.2015
MIEJSCOWOŚĆ		Wólka Przedmiejska
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200213_5
	nazwa	Wasilków
Obręb ewidencyjny	identyfikator	200213_5.0011
	nazwa	Wólka Przedmiejska
SKALA MAPY		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	1965_2
	wysokościowych	KRONSTADT 60
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*		„Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.”
Oznaczenie i symbol kontury użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		----------
data opracowania mapy 12.03.2015		ark. mapy zasadniczej 245.214.024, 071, 072

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE FILIP
16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Ks. Jana 22 D
NAZWA, imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wykonania pracy geodezyjnej
WYKONAWCA

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Filip Jarosz
nr uprawnień 12004
data i podpis osoby uprawnionej do sprawdzenia pracy geodezyjnej
SPRAWDZAJĄCY

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY POZIOMEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA

Nr punktu	Sieć zwykła i rodzaj stabilizacji
2100	W obszarze opracowania znajduje się punkt osnowy III klasy
	1109 - brakujemy

szkic orientacji

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewolucji i Zarządzania Danymi
o Infrastruktura 3 - Wrocław
ul. Cieszyńska 3, 15-371 Białystok

Uzgodniono projekt zlegowy [illegible] sieci kabl. w m. Wólka Przedmiejska
dot. dz. ew. nr [illegible] obr. 0011 jedn. ew. 200213_5 Wasilków
pod następującymi warunkami:
- prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wykonać ręcznie,
- zachować minimum 0,50m przykrycia urządzeń telekomunikacyjnych,
- w przypadku braku wymaganej głębokości naszych urządzeń należy w obecności pracownika [illegible] wykonać ich regulację,
- wykonać regulację studni telefonicznych,
- zagęszczanie gruntu wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić urządzeń telekomunikacyjnych,
- wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

Na projektowanie i budowę [illegible] kablowej [illegible] Orange Polska S.A. w rejonie [illegible] AROT - 2012 roku

Uzgodnienie Nr 373971/1
Białystok dn. 10.06.2015
Wydał: Artur Szymański

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE
Spółka z o.o.
WYDZIAŁ MODERNIZOWANIA I DIAGNOSTYKI SIECI
15-472 Białystok, ul. Połoska 46

Opinuje się pozytywnie projekt zagospodarowania terenu.
Należy dotowe wymienione w/w sieci uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem prac ziemnych.
Skrzyżowanie projektowanej z istniejącą sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe warunki przebudowy sieci wodociągowej należy uzgodnić z Wydziałem Eksploatacji Sieci.
Białystok 03.09.2015

KIEROWNIK
Wydziału Monitorowania i Diagnostyki Sieci
mgr inż. Krystyna Halicka
upr. nr BL/79/88

UZGODNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia projektowane linii SN i nN przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z nn następującym warunkiem:

1. Zachować odległość 0,5 m od linii/ kabli energetycznych oraz 0,7 m od ich słupa.
2. W celu w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla nN 110 mm, dla kabla SN 160 mm, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Przy zakwalifikowaniu przez inwestorską ugodnie. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren o wydanie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wymagany jest pomiary sytuacyjny przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych może odbywać się wyłącznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Koszty związane z tym nadzorem ponosi inwestor.
6. Po wykonaniu prac zasypanie zabezpieczenia sygnału do odbioru przez w/ wymienionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację z zaniesionymi zmianami.
8. Miejsce robót należy zaniechować zapisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
10. Przed przystąpieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady przystąpienia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych”.

Opinia wydana
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Tomasz Krasnodębski

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY
SKALA 1:500



Oznaczenia:

- proj. oś jezdni
- proj. krawężnik i jezdnia
- proj. zjazd
- proj. rura osłonowa dwudzielna na kabel elektryczny
- proj. rura dwudzielna AROT na kabel telekomunikacyjny
- nawierzchnia żwirowa

Uzbrojenie istniejące:

- wodociąg
- kanał sanitarny
- kanał deszczowy
- sieć telekomiczna
- sieć energetyczna
- linie rozgraniczające

Obiekt: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmiejska, w gminie Wasilków, odcinka od drogi powiatowej nr 1418B, do działki nr geod. 336	
Temat: Plan sytuacyjno-wysokościowy	
Stadium - P.W.	Branża:Drogi
Skala 1:500	Rys. Nr. 3
Projektant: mgr inż. L. Mazel upr. bud. PDL/0123/POOD/09	
Data, podpis: 02.09.2015	

Oświadczam, że nie dokonano modyfikacji zasadniczej/osnowy/mapy wtórnika aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 stanowi do celów projektowych, będącej podkładem do planu sytuacyjno-wysokościowego. Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych.