

Wasilków, dnia 18.11.2020 r.

Egz. pojedynczy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ, ZAPYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienia publicznego pn. „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I” znak: OSO.271.15.2020.PN.

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w następującym zakresie:

- opisu przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmianami wynikającymi z wyjaśnień treści SIWZ;
- Rozdz. XIV Opis sposobu przygotowania oferty

Urząd Miejski w Wasilkowie oferta w postępowaniu na wykonaniu robót budowlanych na zadaniu:

„Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I”

znak: OSO.271.15.2020.PN

nie otwierać przed

< 20.11.2020 r. godz. 12:15 >

< DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY >

- Rozdz. XV pkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu: **20.11.2020 r. do godz. 12:00.**

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

3. W związku z zapytaniem wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczam na wskazanej w SIWZ stronie internetowej zamawiającego treści zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania tj.:

Pytanie nr 77

Prosimy o zmianę zapisów Si W Z dział III. Warunki udziału w postępowaniu na:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca:

2.1 wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane.

Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna wykonanie, na podstawie jednej umowy: a) robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto, polegających na budowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie lub odbudowie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) obiektu kubaturowego (tj. budynku lub innego obiektu budowlanego, któremu można przypisać parametr objętości), wraz z pracami towarzyszącymi zagospodarowania terenu w tym: roboty branży budowlanej, branży sanitarnej, branży elektrycznej, branży drogowej bez określania wartości robót poszczególnych branż w wartości całkowitej roboty budowlanej. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut MBP z

daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed datą wszczęcia postępowania. klub

b) robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie lub odbudowie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) obiektu kubaturowego (tj. budynku lub innego obiektu budowlanego, któremu można przypisać parametr objętości) o kubaturze budowy lub rozbudowy lub nadbudowy¹ lub przebudowy lub odbudowy nie mniejszej niż 2 500 mk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie nr 78

Jaka jest wydajność okapów?

Odpowiedź:

Okapy nawiewno-wywiewne:

1. $V_n/V_w = 3300/5500 \text{ m}^3/\text{h}$, 2800x2300mm + dwa nawiewniki 600x1200 o wydajności 900m³/h
2. $V_n/V_w = 1600/1800 \text{ m}^3/\text{h}$, 1400x2300mm

Pytanie nr 79

Czy wentylatory dachowe mają być przeciwwybuchowe? Czy mają być z ochroną akustyczną?

Odpowiedź:

Wentylatory dachowe z WC, nie ma potrzeby robić przeciwwybuchowych. W wersji cichej.

Pytanie nr 80

Kratki nawiewne/wywiewne mają być aluminiowe czy stalowe? Jednorzędowe czy dwurzędowe? Malowane proszkowo?

Odpowiedź:

Aluminiowe, nawiew dwurzędowe z przepustnicą, wyciągowe jednorzędowe z przepustnicą.

Pytanie nr 81

Jakie mają zostać zamontowane okapy? Wymiary, poziom głośności, ile mają mieć biegów?

Odpowiedź:

Okapy podłączone do centrali wentylacyjnej z odzyskiem glikolowym.

$V_n/V_w = 3300/5500 \text{ m}^3/\text{h}$, 2800x2300x540mm + dwa nawiewniki 600x1200 o wydajności 900m³/h, 3 króćce wyciągowe fi 400, 6 króćcy nawiewnych fi 250

$V_n/V_w = 1600/1800 \text{ m}^3/\text{h}$, 1400x2300x540mm, króciec wyciągowy fi 400, trzy króćce nawiewne fi 250

Pytanie nr 82

Czy należy wyceniać przewody kołowe? Jeżeli tak to jakie? Jaką mają mieć klasę szczelności? Na rysunku są zaznaczone, natomiast w przedmiarze ich nie ma.

Odpowiedź:

Przewody kołowe na wyciągach z WC, oraz zakończeniach niektórych układów. Wymiary przewodów na rysunkach.

Pytanie nr 83

Proszę o objaśnienie dotyczące drzwi SZ8, SZ9 drzwi powinny być zintegrowane z systemem oddymiania oraz funkcją napowietrzania. Aby drzwi spełniły swoją funkcję powinny posiadać elektrozaczep/zworę magnetyczną lub np. specjalistyczny zamek tj. zamek elektromotoryczny.

Zamknięcie drzwi na zwykły zamek spowoduje iż drzwi nie otworzą się podczas pożaru. Zastosowanie takich rozwiązań wiąże się z wzrostem kosztu drzwi oraz doprowadzeniem

odpowiedniej instalacji elektrycznej do takich drzwi. Proszę o określenie jaki dokładnie zamek ma być użyty w tych drzwiach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi, gdyż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.


Pytanie nr 84

Jakie wymiary klap rewizyjnych mają być wycenione? Na rysunku ich nie ma.

Odpowiedź:

Tablica 1


Średnica przewodu mm	Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ścianie przewodu mm	
d	A	B
$200 \leq d \leq 315$	300	100
$315 < d \leq 500$	400	200
> 500	500	400
¹⁾	600	500



¹⁾ otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu

9. W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w tabeli 2.

Wymiar boku przewodu mm	Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ścianie przewodu mm	
s ¹⁾	A	B
≤ 200	300	100
$200 < s \leq 500$	400	200
> 500	500	400
²⁾	600	500



¹⁾ wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
²⁾ otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu

Rozmieszczenie wg Cobot Instal Zeszyt nr 5 z 2002 r. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"