

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ dot. zamówienia pn. **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6) (2)**

BGGN.271.05.2018.SB

Wasilków, 14.03.2018 r.

### Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ

dot. zamówienia pn. **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)**

#### udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

**Problem 1:** „Zwracamy się do Zamawiającego o określenie okresu gwarancji na oznakowanie.”

**Odpowiedź na problem 1:** Gwarancja na oznakowanie poziome grubowarstwowe - 60 miesięcy, gwarancja na oznakowanie pionowe folia III generacji - 60 miesięcy;

**Problem 2:** „Zwracamy się do Zamawiającego o określenie okresu pielęgnacji zieleni.”

**Odpowiedź na problem 2:** Wykonawca będzie pielęgnował zieleni przez 12 miesięcy.

**Problem 3:** „Zwracamy się do Zamawiającego o określenie odległości odwozu tych materiałów których właścicielem jest Zamawiający.”

**Odpowiedź na problem 3:** Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Odwóz na odległość do 2 km.

**Problem 4:** „Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji szczegółu bądź wzoru koszy na śmieci jakie należy ustawić na przedmiotowym zadaniu.”

**Odpowiedź na problem 4:** Kosz na śmieci ocynkowany o poj. ok. 50 l, z daszkiem, konstrukcji stalowej w kolorze czarnym, ocynkowanej, o przekroju kwadratowym/prostokątnym, strona zewnętrzna z drewnianych listew umieszczonych obok siebie równolegle, pionowo, w kolorze wykończenia elementów drewnianych ławek na rynku w Wasilkowie.

**Problem 5:** „Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaką mieszankę z kruszywa łamanego należy zastosować na przedmiotowym zadaniu o parametrze przekruszenia C50/30 czy o parametrze C90/3, ponieważ SST nie precyzuje tego w sposób jednoznaczny.”

**Odpowiedź na problem 5:** SST zgodnie z punktem 1.3 należy zastosować mieszankę niezwiązaną z kruszywem o parametrze C<sub>90/3</sub>.

**Problem 6:** „Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaką mieszankę z kruszywa naturalnego należy zastosować na przedmiotowym zadaniu. Projekt i opis pozycji wskazuje mieszankę z kruszywa naturalnego o parametrze przekruszenia C<sub>nr</sub> a SST mieszankę z kruszywa łamanego o parametrze C50/30 a nie naturalnego.”

**Odpowiedź na problem 6:** Należy zastosować mieszankę niezwiązaną z kruszywem o parametrze C<sub>nr</sub>.

**Problem 7:** „Paragraf 11 punkt 4. Wzoru umowy mówi: „W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.” Zwracamy się o wykreślenie w/w punktu umowy ponieważ przedmiot zamówienia nie obejmuje serwisu i konserwacji tylko wykonanie robót budowlanych. Jeżeli wykonawca ma w swojej ofercie doliczyć serwis i konserwację drastycznie podniesie to koszty zamówienia i wygeneruje koszty nieadekwatne do uzyskanych przez Zamawiającego korzyści.”

**Odpowiedź na problem 7:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego punktu z umowy.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

Kontakt z                      Drukuj      PDF  
redakcją

Dodana: 15 marzec 2018 07:49

Zmodyfikowana: 15 marzec 2018 07:49

s05wz2.pdf ( 723.02 KB )

## Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **15-03-2018**

Data udostępnienia w BIP: **15-03-2018 07:49**

Data modyfikacji informacji: **15-03-2018 07:49**

## Lista stron

|  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|