

Wyjaśnienia treści SIWZ dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach

Wasilków, 2016-04-26

BGGN.271.02.2016

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam wyjaśnień do SIWZ

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach. Niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

1.
Czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S?

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną można wykonać z mieszanki AC 11 S.

2.
Czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W?

Odpowiedź:

Warstwę wiążącą można wykonać z mieszanki AC 16 W.

3.
Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Projekt stałej organizacji ruchu nie był opracowany, ponieważ roboty obejmują tylko wymianę 1 znaku (A-7 + T-6a) zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą powiatową.

4.
Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej wykonania zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. cm - wg SST D.08.02.02 pkt 1.3.

Odpowiedź:

W przedmiarze należy uwzględnić pozycję wykonania nawierzchni zjazdów z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce piaskowej w ilości - 152 m².

5.
Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki elementów betonowych i bruku?

Odpowiedź:

Właścicielem materiału z rozbiórki elementów betonowych i bruku jest Zamawiający. Materiał ma być odwieziony na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie wsi Dąbrówki.

6.
Prosimy o informację, czyją własnością jest materiał z frezowania nawierzchni bitumicznej, jeżeli Zamawiającego, to gdzie ma być odwieziony.

Odpowiedź:

Właścicielem materiału z frezowania jest Zamawiający. Materiał ma być odwieziony na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie wsi Dąbrówki.

7.
Prosimy o określenie wymagań, jakie ma spełniać Wykonawca w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Czy spełnieniem tego warunku będzie dysponowanie tylko kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia drogowe?

Odpowiedź:

Spełnieniem warunku będzie dysponowanie tylko kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia drogowe, przy czym roboty telekomunikacyjne należy wykonać w porozumieniu z właścicielem sieci.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 27 kwiecień 2016 09:14

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2016 09:14

271q02wz1.pdf (569.82 KB)

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **27-04-2016**

Data udostępnienia w BIP: **27-04-2016 09:14**

Data modyfikacji informacji: **27-04-2016 09:14**

Lista stron

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013.z

2016-09-30 14:10:22

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

2016-09-30 13:46:13

Informacja o wyborze oferty dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2016-09-28 14:30:56

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

2016-09-23 15:17:10

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2016-09-14 15:16:24

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

2016-09-09 15:06:51

Informacja po otwarciu ofert dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

2016-09-09 15:02:51

Informacja o wyborze oferty dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

2016-09-09 14:27:50

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia BGGN.271.01.2015

2016-09-09 13:10:14

Ogłoszenie o zmianie SIWZ, zmianie ogłoszenia o zamówieniu i wyjaśnieniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2016-09-09 10:57:29

		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--