

ZAPYTANIA WYKONAWCY, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV* znak: BGGN.271.10.2018.PN.

Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 w zw. z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż zamawiający **zmodyfikował treść SIWZ** w zakresie:

- opisu przedmiotu zamówienia - zmiany określone zostały w wyjaśnieniach treści SIWZ.
- Rozdz. XIV pkt 4 SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty

Urząd Miejski w Wasilkowie oferta w postępowaniu na wykonaniu robót budowlanych na zadaniu pn.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV

znak: BGGN.271.10.2018.PN

nie otwierać przed

< 05.09.2018 r. godz. 11:15 >

< DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY >

- Rozdz. XV pkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert
- Ofertę należy złożyć w Biurze obsługi interesanta – parter, a jeśli ten byłby w danym dniu nieczynny, w pokoju nr 14 (Sekretariacie) – 1 piętro Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, 16-010, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, lub za pośrednictwem pośtańca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2018r. do godz. 11:00;
- Rozdz. XVI pkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, Sala konferencyjna, w dniu 05.09.2018r. o godz. 11:15.

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

W odpowiedzi na Państwa zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w ramach przedmiotowego zadania należy przebudować linię elektryczną wraz z oświetleniem ulicznym, jeżeli tak to zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji projektu branży elektrycznej i oświetleniowej wraz z załączeniem przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga realizacji ww. zakresu prac.

Pytanie 2

Projekt wykonawczy nie przewiduje wykonania podbudowy pod projektowanymi chodnikami a jedynie podsypkę piaskową gr. 10 cm co jest niewystarczającą konstrukcją. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie grubości podsypki piaskowej pod chodnikami z 10 na 5 cm oraz dodanie podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm.

W tym celu zwracamy się do Zamawiającego o korektę kosztorysu ofertowego z naniesionymi w/w zmianami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie grubości podsypki piaskowej pod chodnikami z 10 na 5 cm oraz dodanie podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm. Zamawiający nie wymaga składania kosztorysów.

Pytanie 3

SST D 04.04.01 dotycząca podbudowy z kruszywa naturalnego mówi o wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o parametrze ziaren przekruszonych C50/30. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż podbudowę z kruszywa naturalnego należy wykonać z kruszywa naturalnego o parametrze ziaren przekruszonych Cnr.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w dolnej warstwie podbudowy mieszanki niezwiązanej kruszywem C_{NR}.

Pytanie 4

SST D 04.04.02 dotycząca podbudowy z kruszywa łamanego mówi o wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o parametrze ziaren przekruszonych C90/3. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie kruszywa łamanego C50/30 na podbudowę zamiast bardzo drogiej mieszanki C90/3.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w górnej warstwie podbudowy mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30.

Pytanie 5

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż na przedmiotowym Zadaniu nie występuje nawierzchnia z płyt kamiennych.

Odpowiedź:

Na przedmiotowym zadaniu nie występuje nawierzchnia z płyt kamiennych.

Pytanie 6

Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o specyfikacje techniczne oraz szczegóły konstrukcyjne dotyczące wiat przystankowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej ww. specyfikację.

Pytanie 7

Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o specyfikacje techniczne dotyczące budowy kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej specyfikacje techniczne ul. Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie.