

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa wyposażenia	Uwagi	Ilość
1.	Motopompa pływająca wysokiej wydajności	Motopompa musi umożliwiać pobór wody do celów pożarniczych z akwenów wodnych, posiadać wydajność wodną powyżej 2000 l/min, wysokość ponoszenia co najmniej 20 m i zawierać wąż Ø 110 oraz rozdzielacz z osprzętem.	1 zestaw
2.	Zestaw aparatów powietrznych nadciśnieniowych do ochrony dróg oddechowych ratowników	Powinien zawierać co najmniej 2 kompletne aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi, 2 zapasowe butle kompozytowe oraz osłony na butle.	1 zestaw
3.	Podpory ratownicze	Powinien składać się z trzyczęściowego kompletu łączących się ze sobą podpór i łącznika służących do stabilizacji pojazdu; powinien być uniwersalnym i złożonym narzędziem, które może być również wykorzystane, jako trójnóg ratowniczy – do ratowania osób lub zwierząt z miejsc trudno dostępnych poniżej poziomu terenu. Nośność podpory do 1500 kg. Podpory z zintegrowanym pasem napinającym.	1 zestaw
4.	Maszt oświetleniowy	Przenośny akumulatorowy system zdalnego oświetlenia z osprzętem wyposażony w dwa 24 diodowe reflektory. Akumulator żelowy umożliwiający pracę przez co najmniej 10 godzin. Maszty aluminiowe, wysuwane na wysokość do 180 cm. Moc 48 W.	1 kpl
5.	Wentylator oddymiający z funkcją gaśniczą	Powinien umożliwiać wytworzenie wysokiego nadciśnienia powietrza w celu wyparcia gazów pożarowych z możliwością jednoczesnego podania środka gaśniczego w postaci mgły wodnej. Wydajność minimum 35 000 m <sup>3</sup> /h. Napędzany silnikiem spalinowym.	1 kpl