

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w projektowanej drodze rowerowej wzdłuż ulicy Białostockiej w Wasilkowie pod następującymi warunkami:

1. Zachowania :

- zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanej linii kablowej oświetleniowej nN od istniejących i projektowanych gazociągów - 0,5m;
- zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej linii kablowej oświetleniowej nN od istniejących i projektowanych gazociągów PE - 0,3m;
- zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej linii kablowej oświetleniowej nN od istniejących gazociągów stalowych - 0,5m;

2. Projektowane linie kablowe oświetleniowe nN w miejscach skrzyżowań z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi HDPE 140/8 w odległości min. 1,0m od krawędzi gazociągów.

3. Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót ziemnych winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędne gazociągu.

4. Wykonawca linii kablowej zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Białymstoku o planowanym rozpoczęciu robót.

5. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejących gazociągów - szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością i starannością pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Białymstoku, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej!

6. Przed zakończeniem robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do:

- odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej.

7. Zabezpieczenie sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Białymstoku

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

9. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji nieobjętej opracowaniem projektu- np. brak możliwości zachowania ww. odległości od istniejącego gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Białymstoku Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień - rozwiązań.

10. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

p.o.KIEROWNIKA
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Małgorzata Rakowska-Krawczeniuk

Potwierdzam zgodność z oryginałem

mgr inż. Artur Sosnowski