


16 11:15
2016



ED29cbX

IAGI



P. T. Plater
22 Czer 2016
BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165.530.000,00 zł

Centrala - tel. 085 74 58 100

Sekretariat - tel. 085 74 58 101

fax 085 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Wasze pismo z dnia 24-05-2016
Znak BGGN.7011.1.2016.TH
Nasz znak NG 04/4979-006138/16
Data 15-06-2016

[Signature]
Burmistrz Wasilkowa
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE
W PŁYNNIE
Data: 2016-05-22
Znak: zał. 60

Dotyczy wydania warunków przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Białostockiej (na odcinku od ul. E.Plater do granicy z m. Białystok) w Wasilkowie.

Sieć wodociągowa Ø 250-200 mm z rur żeliwnych oraz magistrala wodociągowa Ø 600 mm położona w projektowanym w pasie drogowym ul. Białostockiej nie wymaga przebudowy, o ile nie zmieni się niweleta nawierzchni.

Wykonawca nawierzchni zobowiązany jest do regulacji uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego do rzędnych projektowanej ścieżki.

Nadmieniamy, że Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. zamierzają wykonać magistralę wodociągową od SUW Pietrasze do węzła wodociągowego na wysokości SUW Wasilków – dublera zaopatrującego gminę Wasilków w wodę. Zasadne byłoby zlokalizowanie tego przewodu pod projektowaną ścieżką i chodnikiem.

Warunki tracą ważność, jeżeli inwestor w ciągu 2-ch lat od daty wydania nie przedstawi do uzgodnienia w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. projektu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I KONTROLI JAKOŚCI
PROJEKTANT

[Signature]
Piotr Sokółowski

[Signature]
Henryk Jakubowicz

Potwierdzam zgodność z projektem

[Signature]
mgr inż. Adam Sosnowski

Do wiadomości:

- 1) TI w/m
- 2) TSW w/m